

**Znak sprawy: GKR.K.702.6.22/1.2019**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Zamawiający:

Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4  
88-150 Kruszwica

### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986) z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Kruszwica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą **„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją”**, obejmującego budowę linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami, skrzynkami elektrycznymi w miejscach podanych poniżej.

1) W miejscowości Baranowo, gmina Kruszwica, dz. nr 26 - dokumentacja przewiduje wybudowanie 1 słupa oświetleniowego betonowego WZ-9 z oprawą świetlną sodową 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Baranowo 2”, obwód nr 200, stanowisko nr 203/11.

2) W miejscowości Kobylnica, gmina Kruszwica, dz. nr 71 - dokumentacja przewiduje wybudowanie 1 słupa oświetleniowego betonowego WZ-9 z oprawą świetlną sodową 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Kobylnica 1” obwód nr 200, stanowisko nr 214.

3) W miejscowości Piaski, gmina Kruszwica, dz. nr 66 - dokumentacja przewiduje wybudowanie 2 słupów oświetleniowych betonowych WZ-9 z oprawami świetlnymi sodowymi 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Piaski 1 PGR”, obwód nr 200, stanowisko nr 204.

4) W miejscowości Sukowy, gmina Kruszwica, dz. nr 101 - dokumentacja przewiduje wybudowanie 3 słupów oświetleniowych betonowych WZ-9 z oprawami świetlnymi sodowymi 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Sukowy 5”, obwód nr 100.

5) W miejscowości Złotowo, gmina Kruszwica, dz. nr 7 - dokumentacja przewiduje wybudowanie 2 słupów oświetleniowych betonowych WZ-9 z oprawami świetlnymi sodowymi 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Orpikowo 2” obwód nr 200.

6) W miejscowości Skotniki, gmina Kruszwica, dz. nr 177 (pos. 19-20) - dokumentacja przewiduje wybudowanie 2 słupów oświetleniowych betonowych WZ-9 z oprawami świetlnymi sodowymi 150 W w II. klasie ochronności, linią energetyczną oraz 1 szafkę elektryczną z fundamentem – zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator. Moc przyłączeniowa 2 kW o napięciu 0,4 kV, zasilanie ze stacji „Skotniki 1”, obwód nr 200, stanowisko nr 207.

Sterowanie oświetleniem należy wykonać za pomocą przekaźników radiowych. Inwestor zamówi i opłaci sygnał, a koszt zakupu odbiorników radiowych i opłata instalacyjna jest po stronie Wykonawcy.

Jako system dodatkowej ochrony od porażień należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C.

Całość prac wykonać zgodnie z prawem budowlanym obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. Należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji inwestycji, uważnie sprawdzić dokumentację techniczną jak również koszty organizacji ruchu drogowego i użyczenie pasa drogowego (§4 ust.4 umowy).

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiar izolacji kabla
- pomiar uziemienia
- pomiar skuteczności ochrony od porażień
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą

#### **4. Termin realizacji:**

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, a ich zakończenia do dnia **31.07.2019r.**

#### **5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

5.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1) kryterium: cena - waga 100%

5.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 5.1 kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

$$\text{Liczba pkt.} = C_{\min} / C_{\text{of}} * 100$$

gdzie:

$C_{\min}$  – najniższa cena spośród wszystkich ofert

$C_{\text{of}}$  – cena podana w ofercie

## 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

6.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

6.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

BS Kruszwica Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017

Z podaniem tytułu: /Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- / Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Kruszwica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją/

6.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 6.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

7.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją”” (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność).

7.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica w pok. nr 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do dnia **16.04.2019r. do godz. 15:15.**

7.3 Nie dopuszcza się składania oferty w wersji elektronicznej.

7.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

## XII. Załączniki:

nr 1 – Formularz oferty

nr 2 – Wzór umowy

nr 3 – Dokumentacja Baranowo

nr 4 – Dokumentacja Kobylnica

nr 5 – Dokumentacja Piaski

nr 6 – Dokumentacja Skotniki

nr 7 – Dokumentacja Sukowy

nr 8 – Dokumentacja Złotowo

Burmistrz  
*Dariusz Witeczak*  
Dariusz Witeczak