

ŚR.Ś.6220.31.2023.2024

**DECYZJA NR 14/2024
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dalej: „uouioś”, a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dalej: „Rozporządzenie” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej: „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku spółki Bunge Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Szczuczkę

**Burmistrz Kruszwicy
orzeka**

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastępczej studni 7s ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych o wydajności $Q=50 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s=3,30 \text{ m}$ na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kruszwicy – Bunge Polska Sp. z o.o., realizowanego na działce ewidencyjnej nr 37/33, obręb 0007 przy ulicy Niepodległości w m. Kruszwica w Gminie Kruszwica”.

Jednocześnie określa się warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

I. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) wodę z przedmiotowej studni głębinowej nr 7s należy pobierać z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz maksymalnym poborze rocznym $Q = 547\,500 \text{ m}^3/\text{rok}$ przy depresji maksymalnie $s = 3,30 \text{ m}$ i maksymalnym zasięgu leja depresji $R = 238 \text{ m}$, na cele technologiczne i socjalno-bytowe zakładu.
 - 2) wylot studni należy zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
 - 3) otwór studzienny należy wyposażyć w szczelną obudowę studni, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, a powierzchnię terenu w bezpośrednim

sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.

- 6) urządzenia do poboru wód należy utrzymywać w należytych stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, ponadto kontrolować na bieżąco szczelność armatury doprowadzającej wodę i instalacji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.11.2023 r. (data wpływu: 01.12.2023 r.) spółka Bunge Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Szczuczkę, zwróciła się do Burmistrza Kruszwicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastępczej studni 7s ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych o wydajności $Q=50 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s=3,30 \text{ m}$ na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kruszwicy – Bunge Polska Sp. z o.o., realizowanego na działce ewidencyjnej nr 37/33, obręb 0007 przy ulicy Niepodległości w m. Kruszwica w Gminie Kruszwica”. Wniosek uzupełniono w dniu 10.01.2024 r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uouioś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji nowej studni głębinowej nr 7s na działce o nr ewid. 37/33 obręb 0007 w Kruszwicy, w gminie Kruszwica, wykonanej w zastępstwie zlikwidowanej studni nr 3s. Otwór zlokalizowany jest na obrzeżach zakładu produkcyjnego, graniczącego z rozległym obszarem rolniczym.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia. Dlatego, zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 uouioś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 15.01.2024 r. Burmistrz Kruszwicy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 uouioś, pismem z dnia 15.01.2024 r., Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Starosty Inowrocławskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 22.01.2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), znak sprawy: WOO.4220.51.2024.AJ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Burmistrza Kruszwicy do przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia opatrzonej podpisem elektronicznym autora, na informatycznym nośniku danych. Pismem z dnia 30.01.2024 r. Burmistrz Kruszwicy wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia karty w formie

określonej w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pismem z dnia 05.02.2024 r. Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Kruszwicy w dniu 06.02.2024 r. W dniu 07.02.2024 r. Burmistrz Kruszwicy odpowiedział na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 26.02.2024 r. (data wpływu: 26.02.2024 r.), znak sprawy: WOO.4220.51.2024.AJ.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wnioskodawca odpowiedział na wezwanie w dniu 28.03.2024 r.

Postanowieniem z dnia 18.04.2024 r. (data wpływu: 18.04.2024 r.), znak sprawy: WOO.4220.51.2024.AJ.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla danego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Inowrocławski w postanowieniu z dnia 30.01.2024 r. (data wpływu: 31.01.2024 r.), znak sprawy: OSR.6228.10.2024, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 23.01.2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.) znak sprawy: DI.ZZŚ.4901.19.2024.DG, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wyraził opinię, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji nowej studni głębinowej nr 7s na działce o nr ewid. 37/33, Obr. 7, położonej przy ul. Rzepakowej w m. Kruszwica, wykonanej w zastępstwie zlikwidowanej studni nr 3s. Otwór zlokalizowany jest na obrzeżach zakładu produkcyjnego, graniczącego z rozległym obszarem rolniczym.

Powierzchnia otworu wiertniczego wynosi 0,04 m². Docelowo planuje się wykonanie obudowy o powierzchni około 3 m² oraz ogrodzenia terenu wokół studni o wymiarach około 30x20 m.

Otwór hydrogeologiczny 7s ma głębokość 36,5 m.

Zaplanowano ujęcie do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną.

Eksploatacja ujęcia zakładowego na terenie Bunge Polska Sp. z o.o., Zakład w Kruszwicy, odbywa się od 1976 r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości 104 m³/h zostały zatwierdzone decyzją z dnia 23 listopada 1976 r. Wojewody Bydgoskiego, znak: GT-II-8530/201/76.

Od 2023 r. na podstawie pozwolenia zintegrowanego (decyzja nr OSR.6222.9.4.2023 z dnia 24 lutego 2023 r., wydana przez Starostę Inowrocławskiego), pobór czwartorzędowych wód podziemnych odbywał się z 4 studni w łącznej ilości: $Q_{\text{śrd}} 1\ 500\ \text{m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxr}} - 547\ 500\ \text{m}^3/\text{r}$, przy zasobach eksploatacyjnych ujęcia $Q = 104\ \text{m}^3/\text{h}$, naprzemiennie ze studni:

- 3s o wydajności $Q = 52 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $s = 7,3 \text{ m}$ i głębokości 42,5 m;
- 4s o wydajności $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $s = 4,75 \text{ m}$ i głębokości 38,0 m;
- 5s o wydajności $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $s = 4,5 \text{ m}$ i głębokości 40,0 m;
- 6s o wydajności $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $s = 2,9 \text{ m}$ i głębokości 43,0 m.

W ostatnim czasie, wydajność studni nr 3s uległa znacznemu zmniejszeniu na skutek kolmatacji, przez co powstała potrzeba wykonania nowej studni zastępczej nr 7s.

Woda ze studni dostarczana jest do stacji uzdatniania wody, gdzie jest podczyszczana (odżelaziana i odmanganiana), a następnie tłoczona do dwóch zbiorników retencyjnych (hydroforowych) o pojemności 30 m^3 każdy.

Zapotrzebowanie na wodę ze studni nr 7s zostało określone przez Wnioskodawcę w wysokości $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,3 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 238 \text{ m}$.

Maksymalne zapotrzebowanie roczne na wodę ze studni 7s wynosi $Q_{\text{maxr}} = 136\,875 \text{ m}^3$ (szacunkowa wartość, wynikająca z podziału rocznego poboru całego ujęcia $Q_{\text{maxr}} = 547\,500 \text{ m}^3$ na 4 czynne studnie 4s, 5s, 6s i 7s), a dobowe $Q_{\text{sr.d.}} = 750 \text{ m}^3/\text{dobę}$ (szacunkowa ilość wynikająca z naprzemiennej pracy z drugą studnią o łącznym zapotrzebowaniu ujęcia $Q_{\text{sr.d.}} = 1500 \text{ m}^3/\text{dobę}$).

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wielootworowego wyrażone poborem dobowym i rocznym w pozwoleniu zintegrowanym z 2023 r. pozostaną bez zmian.

Studnia nr 7s może pracować w systemie automatyki SUW, jako studnia podstawowa przez okres jednego tygodnia lub jako studnia uzupełniająca pracę studni np. 4s, 5s lub 6s. W okresie wzmożonej produkcji występuje potrzeba chwilowego poboru wody do $70 \text{ m}^3/\text{h}$ i wtedy włącza się druga (uzupełniająca) studnia głębinowa na czas około 15-20 min.

Przedsiębiorstwo Bunge Polska Sp. z o.o., Zakład w Kruszwicy zajmuje się przetwórstwem nasion oleistych oraz produkcją olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego. Pobierana woda podziemna posłuży do celów produkcyjnych margaryn, olejów jadalnych oraz na cele socjalne pracowników zakładu.

Otwór 7s wykonano metodą obrotową z prawym obiegiem płuczki.

Otwór hydrogeologiczny 7s ma głębokość 36,5 m, natomiast dół filtra sięga do 35 m p.p.t. Rury eksploatacyjne wykonano z rur PVC o średnicy zewnętrznej 280 mm, z filtrem perferowanym - siatkowym o długości 12 m, umieszczonym na głębokości od 23 do 35 m p.p.t., z rurą podfiltrową PVC o średnicy 280 mm i długości 1,5 m oraz rurą nadfiltrową PVC o średnicy 280 mm i długości 24 m (wyprowadzono 1 m ponad poziom terenu).

Otwór studzienny zostanie zabezpieczony szczelną obudową, gwarantującą ochronę ujmowanej warstwy wodonośnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni terenu. Powierzchnia terenu przy obudowie będzie ukształtowana ze spadkiem na zewnątrz, teren wokół studni będzie ogrodzony i ustanowiony tereny ochrony bezpośredniej studni.

Projektowany otwór studzienny położony jest w zasięgu jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 9 baQII/Cr₃.

Profil litologiczny studni nr 7s jest następujący:

- 0,0 – 0,4 m p.p.t. - humus,
- 0,4 – 5,0 m p.p.t. - glina piaszczysta, jasnobrązowa z domieszką głazików,
- 5,0 – 23,0 m p.p.t. - glina zwałowa, zwięzła, ciemnoszara z domieszką głazików,

- 23,0 – 35,0 m p.p.t. - piasek średnioziarnisty, jasnoszary,
- 35,0 – 38,0 m p.p.t. - glina zwałowa, szara,
- 38,0 – 40,0 m p.p.t. - piasek średnioziarnisty, jasnoszary,
- 40,0 – 43,0 m p.p.t. - mułek, zielonoszary.

Do eksploatacji została ujęta warstwa piasków międzymorenowych, stanowiąca główny użytkowy poziom wodonośny (czwartorzędowy).

Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północno-wschodnim.

Aktualnie na terenie zakładu działają naprzemiennie trzy studnie: 4s, 5s i 6s sterowane automatycznie z SUW. Docelowo dołączona zostanie nowa studnia nr 7s.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Wszystkie zakładowe studnie znajdują się we współdziałaniu, czyli leje depresji poszczególnych studni teoretycznie się nakładają. Dotychczasowy cykl pracy studni na ujęciu polega na naprzemiennej pracy dwóch studni przez okres około 1-2 tygodni, wokół których rozwija się lej depresji o maksymalnym zasięgu. Po czym następuje wyłączenie studni na okres 1 tygodnia, podczas którego zasoby eksploatacyjne studni są odbudowywane, przez co efekt skumulowanych oddziaływań nie jest też duży i znaczący.

Wykonanie studni nr 7s oraz rozpoczęcie eksploatacji czwartorzędowych wód podziemnych nie zmieni dopuszczalnej ilości poboru wód w przedziale dobowym i rocznym, ustalonej w obowiązującym ww. pozwoleniu zintegrowanym.

Najbliższa studnia innego Właściciela (należąca do innego Zakładu) znajduje się w odległości około 600 m od przedmiotowej inwestycji i eksploatuje ona kredową warstwę wodonośną. Na terenie tego samego Zakładu znajduje się druga studnia, która eksploatuje trzeciorzędową warstwę wodonośną. Współdziałanie powyższych ujęć z przedmiotowym nie występuje, ponieważ ujmuje one inną warstwę wodonośną.

W odległości ok. 770 m od analizowanego zamierzenia znajduje się studnia innego Właściciela ujmująca tą samą, czwartorzędową warstwę wodonośną. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 28 marca 2024 r. podano, że ujęcie znajdujące się na terenie Zakładów Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy jest obecnie nieczynne.

Ujęcie miejskie w Kruszwicy, zlokalizowane jest w odległości 1,8 km od analizowanego zamierzenia. Ujęcie to nie ma ustalonego terenu ochrony pośredniej, natomiast posiada wydzielone tereny ochrony bezpośredniej. Inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między nimi „L” jest mniejsza niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych. W przedmiotowym przypadku, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych,

współdziałanie ujęć innych właścicieli z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia — lej depresji dla studni nr 7s wyniesie $R = 238$ m, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi i projektowanymi w sąsiedztwie studniami.

Wodociąg gminny (miejski) nie może stanowić alternatywnego źródła wody dla zakładu. Zakład w Kruszwicy na cele produkcyjne nie korzysta z gminnej sieci wodociągowej, gdyż nie jest ona w stanie zapewnić wystarczającej ilości wody. Z sieci gminnej korzysta się jedynie podczas postojów zakładu, np. w okresie remontowym lub na czas, gdy prowadzone są prace konserwacyjne na zakładowej SUW przez około jeden tydzień.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały i przejściowy. Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.

Eksploatacji studni głębinowych nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków.

e) ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

f) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (zajęcie niewielkiej powierzchni terenu działki pozbawionej naturalnych lub półnaturalnych siedlisk przyrodniczych) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 w/w ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Wnioskodawca lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 w/w ustawy o ochronie przyrody.

g) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Odpady powstałe na etapie realizacji zamierzenia zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

h) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,**
- b) obszary wybrzeży i środowiska morskie,**
- c) obszary górskie i leśne,**
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.**

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na wstępowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Obszar przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/272/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, Gmina Kruszwica (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.11.2020 r. poz. 5272), dalej: „plan miejscowy”.

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego przedmiotowa działka wchodzi w skład jednostki planistycznej oznaczonej symbolem „1P” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wobec powyższego, Burmistrz Kruszwicy, w oparciu o art. 59a ust. 1 pkt 2) uouioś dokonał analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego.

Plan miejscowy w § 5 pkt 3) dopuszcza na w/w terenie lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. W tym przypadku przepisami odrębnymi będą przepisy uouioś oraz Rozporządzenia. W § 5 pkt 10) ppkt j) plan miejscowy dopuszcza budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej.

Planowane przedsięwzięcie mieści się w ustaleniach planu miejscowego określonych w w/w § 5 pkt 3) oraz pkt 10) ppkt j), dlatego też jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego.

Dla nieczynnych już studni nr 1s i 3s opracowano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia, natomiast dla studni 4s, 5s, 6s i 7s opracowano dodatki do dokumentacji, w których przedstawiono zakres wykonanych prac oraz ustalono obszar zasobowy ujęcia. W powyższych opracowaniach stwierdzono brak potrzeby ustanowienia terenu ochrony pośredniej z uwagi na dobrą izolację użytkowej warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu, natomiast ustanowiono tereny ochrony bezpośredniej, które są ogrodzone.

Inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami zagrożonymi powodzią oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), dalej: „Plan”.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z Planem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 – ingresja, ascenzja wód zasolonych) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód

podziemnych (z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie: słaby stan w zakresie testu C2 – ingresja, ascenzja wód zasolonych).

Zamierzenie znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000111881999 – „Natec od Kanału Warta-Gopło do Nateci Zachodniej”, zaliczonym do regionu wodnego Nateci. Zgodnie z Planem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Natec od ujścia Nateci Zachodniej do Jeziora Gopło (dla węgorza europejskiego), a w przypadku stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego wód powierzchniowych.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu chemicznego, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z poziomu czwartorzędowego (międzyglinowego), odizolowanego od powierzchni terenu warstwą słabo przepuszczalnych utworów, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Starosty Inowrocławskiego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, Burmistrza Kruszwicy jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 uouioś stwierdził w niniejszej decyzji brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy spełniając wymóg art. 10 § 1 kpa, pismem z dnia 25.04.2024 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a uouioś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 uouioś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 uouioś, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 uouioś.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kruszwicy w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
[Signature]
Mikołaj Bogdanowicz

Otrzymują:

1. Tadeusz Szczuczko,
2. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
3. a/a (M.Ł.)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (ePUAP)
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław (ePUAP)
3. Starosta Inowrocławski
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław (ePUAP) – po stwierdzeniu ostateczności

Sporządził: Mariusz Łęczycki, tel. (52) 35 15 010 wew. 84

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji nowej studni głębinowej nr 7s na działce o nr ewid. 37/33, Obr. 7, położonej przy ul. Rzepakowej w m. Kruszwica, wykonanej w zastępstwie zlikwidowanej studni nr 3s. Otwór zlokalizowany jest na obrzeżach zakładu produkcyjnego, graniczącego z rozległym obszarem rolniczym.

Powierzchnia otworu wiertniczego wynosi $0,04 \text{ m}^2$. Docelowo planuje się wykonanie obudowy o powierzchni około 3 m^2 oraz ogrodzenia terenu wokół studni o wymiarach około $30 \times 20 \text{ m}$.

Otwór hydrogeologiczny 7s ma głębokość $36,5 \text{ m}$.

Zaplanowano ujęcie do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną.

Zapotrzebowanie na wodę ze studni nr 7s zostało określone w wysokości $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,3 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 238 \text{ m}$.

Maksymalne zapotrzebowanie roczne na wodę ze studni 7s wynosi $Q_{\text{maxr}} = 136\,875 \text{ m}^3$ (szacunkowa wartość, wynikająca z podziału rocznego poboru całego ujęcia $Q_{\text{maxr}} = 547\,500 \text{ m}^3$ na 4 czynne studnie 4s, 5s, 6s i 7s), a dobowe $Q_{\text{sr.d.}} = 750 \text{ m}^3/\text{dobę}$ (szacunkowa ilość wynikająca z naprzemiennej pracy z drugą studnią o łącznym zapotrzebowaniu ujęcia $Q_{\text{sr.d.}} = 1500 \text{ m}^3/\text{dobę}$).



Burmistrz
Mikołaj Bogdanowicz
Mikołaj Bogdanowicz