

AD-OG.0003.76.2025

**Pan
Tomasz Frejliszek
Radny Rady Miejskiej w Kruszwicy**

Odpowiadając na interpelację dotyczącą alarmu pożarowego w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy z dnia 21 lipca 2025 roku uprzejmie informuję, że w tym dniu nie miała miejsca taka sytuacja. Alarm pożarowy w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy został wywołany w dniu 22 lipca 2025 roku poprzez załączenie systemu sygnalizacji pożarowej.

Obejmując urząd Burmistrza Kruszwicy w maju 2024 roku, zastałem obiekt Urzędu Miejskiego w stanie poważnego zagrożenia formalnego i technicznego. Budynek, mimo oddania do użytkowania w 2018 roku, funkcjonował jedynie warunkowo, a przez kolejne lata nie usunięto istotnych nieprawidłowości wskazanych przez Państwową Straż Pożarną. Dotyczyły one m.in. braku kompletnego systemu sygnalizacji pożaru, niespełniających wymagań drzwi przeciwpożarowych oraz niewyznaczonych dróg ewakuacyjnych, co w praktyce groziło wyłączeniem obiektu z użytkowania. Po objęciu urzędu niezwłocznie podjąłem działania zmierzające do uregulowania tej sytuacji: zabezpieczono środki finansowe w budżecie gminy, wykonano niezbędną dokumentację, wybrano wyspecjalizowaną firmę realizującą zadanie oraz – w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną – uzyskano dodatkowy czas na kompleksowe wykonanie prac. Dzięki tym działaniom wieloletni problem, który przez lata nie został rozwiązany, został skutecznie i odpowiedzialnie doprowadzony do finału, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa pracowników i interesantów Urzędu.

Ad. 1 W momencie wywołania alarmu pracownicy przeszkoleni z obsługi centrali pożarowej postępowali zgodnie z instrukcją reagowania na sygnały centrali pożarowej. Pomimo dołożenia wszelkich starań na wstępnym etapie rozpoznania nie udało się dokonać ustalenia źródła alarmu w określonym czasie tj.: 3 minut. Sygnał alarmowy wywołany został przez czujkę zlokalizowaną na strychu w miejscu trudnodostępnym, a konsekwencją jej wywołania jest załączenie się kolejnego sygnału z czujki zlokalizowanej w kotłowni, który również wymaga weryfikacji. W tym przypadku czas na weryfikację sygnałów okazał się zbyt krótki i o alarmie została powiadomiona Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu.

W związku z procedurą dotyczącą alarmu przystąpiono do ewakuacji pracowników urzędu oraz petentów. Z uwagi na to, że budynek urzędu jest budynkiem użyteczności publicznej w którym

przebywają osoby postronne ewakuacja z tego budynku jest utrudniona. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego jest kierownik jednostki - Burmistrz. Prawidłowym działaniem było wydane przez Burmistrza polecenie, aby wszystkie osoby opuściły obiekt. Niestosowanie się do tych poleceń przez osoby postronne, takie jak Pan, są niezgodne z prawem, wprowadzają w przypadku ewakuacji dezorganizację i chaos, co może narazić na zagrożenie życia i zdrowia innych osób.

Ponadto w celu skoordynowania działań Burmistrz wydał stosowne zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowych pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, działania ratownicze i gaśnicze, a także udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Podsumowując, chociaż ewakuacja przebiegała w warunkach podwyższonego napięcia, jej organizacja była zgodna z procedurami i miała na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom w budynku. Każdy proces związany z ewakuacją obarczony jest elementem tzw. zamieszania, wynikającym raczej z trudności związanych z samym procesem ewakuacji w sytuacji nadzwyczajnej, niż z niewłaściwego przygotowania lub braku działań ze strony osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Ad. 2 Gmina Kruszwica nie posiada raportu z interwencji straży pożarnej, zawierającego ocenę zdarzenia oraz jego przyczyn.

Ad. 3 Urząd Miejski w Kruszwicy nie posiada danych dotyczących kosztów poniesionych przez PSP w Inowrocławiu.

Podczas alarmu został zadysponowany zastęp OSP w Kruszwicy. W działaniach ratowniczych brało udział 4 strażaków. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy, ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP wynosił 12 zł za każdą rozpoczętą godzinę na jednego strażaka, co daje łączny koszt 48 zł. Akcja trwała 1 godzinę. Pojazd OSP w Kruszwicy, który przybył na miejsce zdarzenia szacunkowo (wg. normy paliwowej) zużył około 2,5 litra oleju napędowego, co przy średniej cenie w 2025 roku daje szacunkowy koszt 15 zł.

Ad. 4 Urząd Miejski w Kruszwicy nie został obciążony kosztami alarmu.

Ad. 5 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ostatnie szkolenie z zakresu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odbyli w dniu 21 maja 2025 roku, dodatkowo 10 osób zostało przeszkolonych z obsługi centrali sygnalizacji systemu pożarowego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Burmistrz

Mikolaj Bogdanowicz